

令和5年度 地域別 おいしい水の要件項目数値

鶴岡地域

項目	数値	中山	湯田川	東目	小波渡
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	67	72	86	120
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	19	30	32	46
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	2.2 0	2.2 0	2.0 0	30.0 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	0.3 0.0	1.1 0.0	1.0 0.0	0.3 0.0
臭気強度(TON)	3以下	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.24	0.43	0.38	0.32
水温(°C)	20°C以下	14.4	15.0	14.1	15.2

羽黒地域

項目	数値	押口	手向
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	88	91
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	27	27
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	2.3 0	2.4 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	1.2 0.0	1.1 0.0
臭気強度(TON)	3以下	1 未済	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.37	0.39
水温(°C)	20°C以下	16.0	14.3

榎引地域

項目	数値	上山添	黒川	たらのき代
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	55	80	100
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	21	26	31
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	23.0 0	2.1 0	12.0 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	1 0	0.6 0	0.3 0
臭気強度(TON)	3以下	1 未済	1 未済	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.48	0.46	0.44
水温(°C)	20°C以下	14.5	14.0	15.3

朝日地域

項目	数値	上田沢	熊出	大鳥	田麦俣	大網
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	74	66	62	85	69
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	26	25	34	43	19
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	2.0 未済	2.2 0	2.0 0	2.5 0.0	4.5 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	0.9 0.0	0.7 0.0	0.3 未済	0.3 未済	0.3 未済
臭気強度(TON)	3以下	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38
水温(°C)	20°C以下	12.9	15.0	12.1	13.0	13.8

温海地域1

項目	数値	湯温海	横代	鼠ヶ関	五十川	山五十川	戸沢	菅野代	温海川
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	81	79	79	100	78	69	59	58
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	24	22	26	41	31	19	14	13
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	2.5 0.0	2.0 未済	9.7 0.0	16.0 0.0	4.4 0.0	3.1 0.0	12.0 0.0	2.5 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	0.6 0.0	0.8 0.0	1.3 0.0	0.7 0.0	0.3 0.0	0.3 0.0	0.4 0.0	0.4 0.0
臭気強度(TON)	3以下	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.45	0.36	0.51	0.50	0.37	0.47	0.47	0.47
水温(°C)	20°C以下	14.3	14.3	15.1	16.0	14.2	13.6	12.8	13.6

温海地域2

項目	数値	一霞	小国	木野俣	越沢	関川	小名部	鍋倉
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	71	59	93	79	93	67	87
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	26	19	50	32	16	29	24
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	2.0 未済	13.0 0.0	3.3 0.0	3.7 0.0	5.5 0.0	21.0 0.0	3.2 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	0.3 未済	0.6 0.0	0.3 未済	0.4 0.0	1.2 0.0	1.1 0.0	0.8 0.0
臭気強度(TON)	3以下	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.45	0.44	0.45	0.45	0.46	0.38	0.60
水温(°C)	20°C以下	11.8	14.5	14.8	11.8	12.0	15.2	13.0

藤島・三川地域

項目	数値	添川
蒸発残留物(mg/L)	30~200mg/L	79
硬度(カルシウム、マグネシウム等)(mg/L)	10~100mg/L	26
遊離炭酸(mg/L)	3~30mg/L	2.0 未済
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	3mg/L以下	0.6 0
臭気強度(TON)	3以下	1 未済
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L以下	0.39
水温(°C)	20°C以下	16.0