

令和7年度 鶴岡給水区域（中山）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず																
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-																
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-															金属類、 無機物	
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-																
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-																
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-																
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-																
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-																
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-															(《消毒副生成物》)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-																
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-																
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-																
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-																
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-																
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-															有機物	
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-																
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-																
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-																
	基 20	ベンゼン	0.01以下	-																
	基 21	塩素酸	0.6以下	-																
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	-																
	基 23	クロロホルム	0.06以下	-																
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	-																
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-																
	基 26	臭素酸	0.01以下	-																
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	-																
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	-																
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-																
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	-																
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	-																
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-															着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-																
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	-																
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	-																
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	-															味覚 着色	
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	-																
	基 38	塩化物イオン	200以下	16																
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-															味覚	
	基 40	蒸発残留物	500以下	-																
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-																発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	-																
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-																におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	-																
	基 45	フェノール類	0.005以下	-																発泡 におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満																
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3																基礎的性状	
基 48	味	異常でないこと	異常なし																	
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																	
基 50	色度	5度以下	0.5 未満																	
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満																	
	採水日			R7.4.21															採水状況	
	天候			曇り																
	気温(℃)			11.0																
	水温(℃)			10.6																
	残留塩素 (mg/l)			0.40																
	水質基準への適合状況			適合																
	検査機関			①																

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 鶴岡給水区域（堅苔沢）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	-															
	基 21	塩素酸	0.6以下	-															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	-															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	-															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	-															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-															
	基 26	臭素酸	0.01以下	-															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	-															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	-															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	-															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	-															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	-															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	-															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	-															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	-															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	24															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-															
	基 40	蒸発残留物	500以下	-															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	-															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	-															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	-															におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.21															採水状況
天候				曇り															
気温(℃)				11.5															
水温(℃)				12.5															
残留塩素(mg/l)				0.34															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 鶴岡給水区域（東目）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず																
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-																
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-															金属類、 無機物	
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-																
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-																
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-																
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-																
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-																(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-																
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-																
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-																
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-																
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-																有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-																
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-																
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-																
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-																
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-																消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	-																
	基 21	塩素酸	0.6以下	-																
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	-																
	基 23	クロロホルム	0.06以下	-																
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	-																
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-																
	基 26	臭素酸	0.01以下	-																
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	-																
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	-																
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-																
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	-																
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	-																
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-															着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-																
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	-																
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	-															味覚 着色	
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	-																
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	-																
	基 38	塩化物イオン	200以下	16																
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-															味覚	
	基 40	蒸発残留物	500以下	-																
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-																発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	-																
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-																におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	-																発泡 におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	-																
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満																味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.4																
	基 48	味	異常でないこと	異常なし																基礎的性状
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																	
基 50	色度	5度以下	0.5 未満																	
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満																	
採水日				R7.4.21															採水状況	
天候				曇り																
気温(℃)				12.5																
水温(℃)				10.5																
残留塩素(mg/l)				0.49																
水質基準への適合状況				適合																
検査機関				①																

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 羽黒給水区域（手向）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚 着色
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	14															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡 におい 発泡 におい 味覚
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															基礎的性状
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2																
基 48	味	異常でないこと	異常なし																
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																
基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															採水状況	
採水日				R7.4.22															
天候				晴れ															
気温(℃)				17.0															
水温(℃)				9.8															
残留塩素(mg/l)				0.45															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 羽黒給水区域（押口）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
性状関連	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															着色
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	14															
性状関連	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															発泡
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水状況	採水日			R7.4.22															採水状況
	天候			晴れ															
	気温(℃)			21.0															
	水温(℃)			11.6															
	残留塩素(mg/l)			0.45															
	水質基準への適合状況			適合															
	検査機関			①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 飲料水供給施設給水区域（羽黒山） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															味覚
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															着色
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.6															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.22															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				16.5															
水温(℃)				8.9															
残留塩素(mg/l)				0.37															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 櫛引給水区域（上山添）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															着色
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															味覚 着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚 着色
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	12															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡 におい
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡 におい 味覚
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.2															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満																
採水日				R7.4.22														採水状況	
天候				晴れ															
気温(℃)				13.0															
水温(℃)				11.2															
残留塩素(mg/l)				0.40															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 櫛引給水区域（黒川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	14															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.22															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				15.5															
水温(℃)				11.8															
残留塩素(mg/l)				0.42															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 櫛引給水区域（たらのき代）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	12															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.22															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				15.0															
水温(℃)				10.7															
残留塩素(mg/l)				0.37															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（上田沢） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															味覚
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															着色
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	15															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.23															採水状況
天候				雨															
気温(℃)				12.5															
水温(℃)				10.2															
残留塩素(mg/l)				0.36															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（熊出）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	14															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															採水状況	
採水日				R7.4.23															
天候				雨															
気温(℃)				12.5															
水温(℃)				10.5															
残留塩素(mg/l)				0.55															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（大鳥）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
性状関連	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															着色
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.0															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.0															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.23															採水状況
天候				雨															
気温(℃)				11.0															
水温(℃)				7.3															
残留塩素 (mg/l)				0.31															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（田麦俣） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず																
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－																
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物	
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－																
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－																
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－																
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－																
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－																(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－																
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－																
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－																有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－																
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－																
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－																
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－																
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－																
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－																
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－																消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－																
	基 21	塩素酸	0.6以下	－																
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－																
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－																
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－																
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－																
	基 26	臭素酸	0.01以下	－																
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－																
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－																
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－																
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－																
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－																
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－																
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－																
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚	
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－																
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色	
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.7															味覚	
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－																
	基 40	蒸発残留物	500以下	－																
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡	
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい	
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡	
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい	
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚	
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状	
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.8																
	基 48	味	異常でないこと	異常なし																
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
		基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															採水状況
		採水日			R7.4.23															
		天候			曇り															
気温(℃)			16.0																	
水温(℃)			8.9																	
残留塩素(mg/l)			0.41																	
水質基準への適合状況			適合																	
検査機関			①																	

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（大綱）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	6.6															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																
基 50	色度	5度以下	0.8																
基 51	濁度	2度以下	0.3																
	採水日			R7.4.23															採水状況
	天候			曇り															
	気温(℃)			16.0															
	水温(℃)			8.2															
	残留塩素(mg/l)			0.46															
	水質基準への適合状況			適合															
検査機関			①																

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 飲料水供給施設給水区域（大平） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	7.2															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.23															採水状況
天候				雨															
気温(℃)				11.5															
水温(℃)				8.3															
残留塩素(mg/l)				0.44															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 飲料水供給施設給水区域（中台）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															味覚
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															着色
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	47															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.6															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	1.1															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.23															採水状況
天候				雨															
気温(℃)				14.0															
水温(℃)				6.7															
残留塩素(mg/l)				0.23															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（湯温海）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
性状関連	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															着色
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	18															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.21															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				11.5															
水温(℃)				11.5															
残留塩素(mg/l)				0.48															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（鼠ヶ関） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
性状関連	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	11															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.4															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.8															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.21															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				14.0															
水温(℃)				9.6															
残留塩素(mg/l)				0.51															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（五十川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	21															
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															発泡
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満																
採水状況	採水日			R7.4.21															採水状況
	天候			晴れ															
	気温(℃)			16.0															
	水温(℃)			12.0															
	残留塩素(mg/l)			0.50															
	水質基準への適合状況			適合															
検査機関			①																

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（山五十川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず																
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－																
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物	
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－																
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－																
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－																
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－																
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－																(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－																
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－																
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－																有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－																
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－																
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－																
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－																
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－																
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－																
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－																消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－																
	基 21	塩素酸	0.6以下	－																
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－																
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－																
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－																
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－																
	基 26	臭素酸	0.01以下	－																
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－																
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－																
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－																
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－																
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－																
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－																
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－																
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚	
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－																
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色	
	基 38	塩化物イオン	200以下	12															味覚	
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－																
	基 40	蒸発残留物	500以下	－																
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡	
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい	
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡	
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい	
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚	
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状	
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1																
	基 48	味	異常でないこと	異常なし																
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
		基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															採水状況
		採水日			R7.4.21															
		天候			晴れ															
気温(℃)			15.0																	
水温(℃)			10.7																	
残留塩素(mg/l)			0.37																	
水質基準への適合状況			適合																	
検査機関			①																	

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（戸沢）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	11															
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															発泡
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.8															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.21															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				14.5															
水温(℃)				11.0															
残留塩素 (mg/l)				0.46															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（菅野代）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															《消毒副生成物》
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.3															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																
基 50	色度	5度以下	0.8																
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満																
採水状況	採水日			R7.4.21															採水状況
	天候			晴れ															
	気温(℃)			11.5															
	水温(℃)			8.0															
	残留塩素(mg/l)			0.41															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（温海川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	10															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.21															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				11.5															
水温(℃)				9.4															
残留塩素(mg/l)				0.57															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（一霞） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず																
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－																
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物	
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－																
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－																
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－																
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－																
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－																
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															《消毒副生成物》	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－																
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－																
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－																
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－																
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－																
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															有機物	
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－																
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－																
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－																
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－																
	基 21	塩素酸	0.6以下	－																
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－																
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															消毒副生成物	
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－																
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－																
	基 26	臭素酸	0.01以下	－																
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－																
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－																
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－																
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－																
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－																
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－																
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－																
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－																
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															味覚	
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色	
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.8																
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															味覚	
	基 40	蒸発残留物	500以下	－																
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－																
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															発泡	
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															におい	
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－																
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															発泡	
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															におい	
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.0															味覚	
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状	
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし																
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満																
	採水日			R7.4.21															採水状況	
	天候			晴れ																
	気温(℃)			12.0																
	水温(℃)			9.6																
	残留塩素(mg/l)			0.49																
	水質基準への適合状況			適合																
検査機関			①																	

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（模代）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
性状関連	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	16															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.7															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
	採水日			R7.4.21															採水状況
	天候			曇り															
	気温(℃)			12.0															
	水温(℃)			10.0															
	残留塩素(mg/l)			0.35															
	水質基準への適合状況			適合															
	検査機関			①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（小国）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
性状関連	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															着色
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.6															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R74.21															採水状況
天候				曇り															
気温(℃)				14.0															
水温(℃)				11.5															
残留塩素(mg/l)				0.37															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（木野俣） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－														《消毒副生成物》	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－														着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															味覚 着色
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－														味覚 着色	
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.3														味覚	
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－														発泡	
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－														におい	
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－														発泡	
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－														におい	
	基 45	フェノール類	0.005以下	－														味覚	
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満														基礎的性状	
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.6															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
		基 51	濁度	2度以下	0.1 未満														採水状況
		採水日			R7.4.21														
		天候			曇り														
気温(℃)			11.5																
水温(℃)			11.8																
残留塩素(mg/l)			0.47																
水質基準への適合状況			適合																
検査機関			①																

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（越沢）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.9															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															基礎的性状
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															採水状況	
採水日			R7.4.21																
天候			曇り																
気温(℃)			10.5																
水温(℃)			9.8																
残留塩素 (mg/l)			0.33																
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（関川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	11															
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															発泡
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.4															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.4															味覚
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	1.0															
	基 51	濁度	2度以下	0.2															
	採水日			R7.4.21															採水状況
	天候			曇り															
	気温(℃)			12.5															
	水温(℃)			7.8															
	残留塩素(mg/l)			0.35															
	水質基準への適合状況			適合															
	検査機関			①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（小名部）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
性状関連	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.6															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.6															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															基礎的性状
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
採水日				R7.4.21															採水状況
天候				晴れ															
気温(℃)				13.0															
水温(℃)				12.0															
残留塩素(mg/l)				0.37															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（鍋倉）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
性 状 関 連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	17															味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															におい
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3															基礎的性状
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1															
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
基 50	色度	5度以下	0.5 未満																
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															採水状況	
採水日				R7.4.21															
天候				晴れ															
気温(℃)				15.5															
水温(℃)				9.5															
残留塩素(mg/l)				0.50															
水質基準への適合状況				適合															
検査機関				①															

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 藤島給水区域（添川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0															病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－															
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－															金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－															
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－															
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－															
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－															
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－															(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－															
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－															
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－															有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－															
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－															
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－															
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－															
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－															
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－															
性状関連	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－															消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	－															
	基 21	塩素酸	0.6以下	－															
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	－															
	基 23	クロロホルム	0.06以下	－															
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－															
	基 26	臭素酸	0.01以下	－															
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	－															
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－															
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－															着色
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	－															
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－															
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－															
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－															
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	－															
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	－															
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－															
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－															
	基 38	塩化物イオン	200以下	14															
性状関連	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－															味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	－															
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－															発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	－															
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－															におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－															
	基 45	フェノール類	0.005以下	－															発泡
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満															
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3															基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし															
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし															
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満															
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満															
性状関連	採水日			R7.4.22															採水状況
	天候			晴れ															
	気温(℃)			21.0															
	水温(℃)			12.0															
	残留塩素(mg/l)			0.50															
	水質基準への適合状況			適合															
性状関連	検査機関			①															

※検査機関 ①:東北環境開発㈱