

株式会社理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL : 0235-24-4427 FAX : 0235-24-4429

鶴岡市長 皆川 治 殿

分析者	佐藤 由美	講習機関	(一社)日本環境測定分析協会
-----	-------	------	----------------

※内装材は室内から1層目、2層目…、外装材は外気に接する層から1層目、2層目…としています。
※検出層の色は分析者が目視で判断したものであるため、実際とは異なる場合があります。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示します。

No.	試料情報	層数	分析項目	定性結果		定量結果
				判定	検出層(色)	
1	物件名 鶴岡市立第四中学校 屋外階段壁面改修工事に係る石綿含有建材事前調査 試料名 外壁塗材(白) 採取箇所 鶴岡市立第四中学校 屋外階段 壁 所在地 山形県鶴岡市小真木原町3-1 報告宛名 鶴岡市長 皆川 治 採取日 2025-04-04 採取者 (株)理研分析センター 工藤飛鳥、大川裕平	4層	クリソタイル	無	—	—
			アモサイト	無	—	—
			クロシタイル	無	—	—
			トレモライト	無	—	—
			アクチノライト	無	—	—
			アンソフィライト	無	—	—
2	物件名 鶴岡市立第四中学校 屋外階段壁面改修工事に係る石綿含有建材事前調査 試料名 外壁塗材(赤) 採取箇所 鶴岡市立第四中学校 屋外階段 段裏 所在地 山形県鶴岡市小真木原町3-1 報告宛名 鶴岡市長 皆川 治 採取日 2025-04-04 採取者 (株)理研分析センター 工藤飛鳥、大川裕平	4層	クリソタイル	無	—	—
			アモサイト	無	—	—
			クロシタイル	無	—	—
			トレモライト	無	—	—
			アクチノライト	無	—	—
			アンソフィライト	無	—	—
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						