

設計図書に関する回答書

令和7年10月24日

各社 御中

鶴岡市長 佐藤 聡（公印省略）

工事名 由良駐車場公衆便所改修工事

図面番号	質 問 事 項	回 答
A-1 及び金 抜き設計書 (2・電気設 備工事)	図面標記では分電盤交換ですが金抜き設計書には分電盤交換の項目なく、ブレーカー及びブレーカー取付台各々1個とありますが、図面の分電盤交換と読み替えて良いかご指示お願い致します。	分電盤交換は行わずブレーカーの増設とし、図面を修正いたします。
	分電盤交換の場合品番（参考）のご指示お願い致します。	上記の通り、分電盤交換は行いません。
	分電盤交換の場合ブレーカー及びブレーカー取付台との差額処理についてのご指示お願い致します。	分電盤交換は行わないため、差額は発生しません。