

設計図書に関する回答書

令和7年10月29日

各社 御中

鶴岡市長 佐藤 聡（公印省略）

工事名 第三学区放課後児童クラブ新築工事

図面番号	質 問 事 項	回 答
S-9	鉄筋材料の総重量と加工手間との数量が一致しません。又、全体の数量が少ないと思われます。 拾い落としが無いか、確認願います。	金抜き設計書の鉄筋加工組立・運搬数量に誤りがありましたので訂正します。 鉄筋数量は変更ありません。
A-4 A-13	屋根材、2寸勾配対応横葺材、一般的には3寸勾配以上からになりますが、寒冷地での実績等も含め設計段階での屋根メーカー商品名を教えてください。	設計時の想定は、株式会社カナメ・カナディーです。
A-17, 18	畳滑り止め施工（52.0帖）仕様は指示願います。（畳は40帖と考えておりますが）	金抜き設計書の畳滑り止め施工数量に誤りがありましたので訂正します。
A13（関連図面 A21, A25, 金抜き内訳）	耐震性合板の施工箇所は外周面の他、間仕切壁は防火上主要な間仕切壁（両面）と考えて宜しいでしょうか	耐震性合板の施工箇所は S-10, 11 構造伏図に図示しています。 防火上主要な間仕切壁は A-17, 18 平面図に図示しています。
A-15	2階男女 WC の天井仕様に図面毎に差異があります。PB12.5+9.5の二重張りと考えて宜しいでしょうか	よろしい。
A-34	AW-8 ガラス H 寸法について、記載ガラス鋼製での製作最大寸法が 2350mm となります。ガラスサイズに合わせたサッシ寸法で宜しいでしょうか	よろしい。
A-21	窓枠について鶴岡産杉材のようですが、入口枠の材種指定はありますか	鶴岡産杉材とします。

A-13、A-19 A-21	木ルーバー60×210 の固定の詳細指示願います。	追加図面参照ください。
A-24 A-29	階段 2 の手摺について階段詳細図・軸組図-2 にスチール手摺の記載がありますが、平詳ではステン鏡面手摺となっております 材質、仕上げのご指示をお願い致します。	階段詳細図が正。スチール手摺です。
A-14	吸音クロスは無く、布クロスは有ります、特別吸音性能はうたっておりませんが宜しいでしょうか。 また、布クロスの金額範囲が広いので程度のご指示願います。	吸音クロスは布クロス普及品とします。
A-29	平面詳細図 職員室床塩ビシート t=25mm+フリーアクセスフロアになっています。 仕上げ表ではフローリングになっておりどちらであるかご指示願います。	職員室床は塩ビシート+フリーアクセスフロア、周囲はフローリングとなります。
A-54	外構工事は金抜きどおり別途工事と考えて宜しいでしょうか	別途工事です。
A-9	土間配筋の範囲をご教示ください。(金抜き設計書の加工組み立ての数量に土間配筋の数量が含まれていないと思われます)	金抜き設計書の鉄筋加工組立・運搬数量に誤りがありましたので訂正します。 鉄筋数量は変更ありません。
A-19	外壁材 0.4mm カラーGL 鋼板は 0.4mm の記載しか無く、形状・働き巾等、メーカー商品名と仕様をご教示ください。	外壁カラーGL 鋼板 t0.4mm・有効巾 300×H4000 縦馳葺材となります。(セキノ興産)
A-19	2階外壁材について、木造特記仕様(その8)で縦葺(鋼板 t0.4mm・有効巾 300×H4000)と有りますが縦馳葺材の使用か鋼板スパンドルレルの施工か不明の為、仕様材料をご教示ください。	同上
A13, A25	耐震性合板について構造図の t9 でしょうか。(A13 図と内訳は t9、A25 図木造詳細では t12 となっています)	構造図が正。耐震性合板は t9 です。
手洗い水飲み場	照明アルミルーバーの形状をご教示ください。	照明アルミルーバーは 20mm 角 H20mm です。

金抜設計書	外構は別途工事ですか。	別途工事です。
A-22, S-12, S-19	1F 垂木について A-22, S-12 図ともに「垂木 45×105@455」とありますが、S-19 水平構面リストに@455 の記載がありません。@455 でしょうか。	S-19 水平構面リスト垂木 2F = 45 × 105@303、1F = 45 × 105@227.5 です。
A-21, S-14, S-19	2F 垂木について A-21 図で「垂木 45 × 105@455」、S-14 図に「屋根水平構面 45 × 90@227.5」とあります。また S-19 図水平構面リストには指定がありません。2F 垂木のサイズと取付間隔をご教示ください。	同上
A-25	間柱の厚さ寸法について、一般壁、遮音壁の一般部及び受材は 30mm、横継部は 45 ミリでしょうか。 また耐力壁に於いても同様にご教示ください。	間柱は 45 × 180@455 です。