

設計図書に関する回答書

令和8年1月29日

各社 御中

鶴岡市長 佐藤 聰（公印省略）

工事名 鶴岡市立温海中学校屋内運動場大規模改修工事

図面番号	質問事項	回答
A-27, E-03	ピロティ一部改修で、天井塗装替え及び照明器具の交換とありますが、足場は見られていない様です。高所作業車での作業でしょうか。	仮設対応方法については受注者からの施工計画書等での提案内容で判断いたします。 なお高所作業車での対応は可能なピロティです。
	工事期間中の屋内運動場（ピロティ含む）の利用はありますか。	受注者からの工程表での提案を基準に、安全確保や作業効率を考え停止しなければ作業ができない期間は利用停止する考えです。 ピロティについては外部足場が撤去されなければ事実上利用不能となりますので同様に停止する見込みです。
現場説明事項 －一般事項－ 21	作業日時について、「土曜日及び日曜日を除く祭日の8時から17時までを基本」とありますが、どのような理解で宜しいでしょうか。通常日作業可能との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 通常日（平日）と、土日以外の祭日が作業可能です。
【数量内訳書に関する質問書】		
	外部足場=3,982 m ² とありますが、庇やバルコニーの張り出し等を考慮し必要個所を拾い出すと4,824 m ² になり、842 m ² も足りません。	数量については国土交通省工事積算基準に則った積算としております。 ピロティと同様、仮設の対応方法については受注者からの提案内容での判断となります。