

鶴岡市先端研究産業支援センター 空調設備更新工事(その2) 設計図

特記仕様書

A. 工事概要

1. 工事名
- 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事(その2)
2. 工事場所
- 鶴岡市覚岸寺字水上245番地ほか
3. 工事種目
- 管工事

B. 工事仕様

1. 共通仕様
- 特記仕様及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書機械、電気設備工事編」（最新版）及び「公共建築改修工事標準仕様書機械、電気設備工事編」（最新版）、同大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準図機械、電気設備工事編」（最新版）による。
金属同士の接合部は同等の材質とし、異種金属との接触がある場合は電蝕による腐食対策を講じる事とする。
2. 工事写真
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領（最新版）による。
3. 工事概要
- 鶴岡市先端研究産業支援センターC棟の廊下及び共用棟の会議室、廊下等のエアコンをGHPからEHPに更新するもの。



