

アスベスト分析結果一覧

株式会社理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL：0235-24-4427 FAX：0235-24-4429

鶴岡市長 佐藤 聡 殿

依頼者 鶴岡市長佐藤聡 殿

※内装材は室内から1層目、2層目…、外装材は外気に接する層から1層目、2層目…としています。
※検出層の色は分析者が目視で判断したものであるため、実際とは異なる場合があります。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示します。
※定量結果の石綿種類は、次の記号で記載している。chr:クリタイル amo:アモサイト cro:クロシタイル tre:トリモライト act:アチライト ant:アンソライト

No.	試料情報	石綿の有無	層数	定性結果	定量結果
				検出層、色(アスベスト種類)	
1	物件名 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業 試料名 ケイ酸カルシウム板 採取箇所 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ天井板 所在地 鶴岡市下名川落合2-1 採取日 2026-04-30 採取者 ㈱理研分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者) 分析者 佐藤 由美 講習機関: (一社) 日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)	有	2層	2層、灰(クリタイル)	—
2	物件名 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業 試料名 床タイル 採取箇所 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ床シート 所在地 鶴岡市下名川落合2-1 採取日 2026-04-30 採取者 ㈱理研分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者) 分析者 佐藤 由美 講習機関: (一社) 日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)	無	4層	—	—
3	物件名 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業 試料名 モルタル+塗材 採取箇所 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ内部壁 所在地 鶴岡市下名川落合2-1 採取日 2026-04-30 採取者 ㈱理研分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者) 分析者 佐藤 由美 講習機関: (一社) 日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)	無	3層	—	—
4	物件名 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業 試料名 ジブトーン 採取箇所 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ天井板天所板 所在地 鶴岡市下名川落合2-1 採取日 2026-04-30 採取者 ㈱理研分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者) 分析者 佐藤 由美 講習機関: (一社) 日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)	無	4層	—	—
5	物件名 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業 試料名 床塩ビシート 採取箇所 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ床シート 所在地 鶴岡市下名川落合2-1 採取日 2026-04-30 採取者 ㈱理研分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者) 分析者 佐藤 由美 講習機関: (一社) 日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)	有	4層	3層、黄白(クリタイル)	—
6					
7					
8					
9					
10					