

設計図書に関する回答書

令和8年10月8日

各社 御中

鶴岡市長 佐藤 聡（公印省略）

工事名 由良北側・白山島公衆便所解体工事

図面番号	質 問 事 項	回 答
	白山島公衆便所解体工事に於いて白山島に渡る橋の工事車両の通行は可能なのでしょうか、ご指示お願い致します。	橋の幅員が約 1.76mであり、軽トラック程度の幅の車両は通行可能です。
	工事車両通行可能な場合車両重量の制限についてご指示お願い致します。（建物上屋解体、コンクリート土間、基礎解体、便槽汲み取り、浄化槽解体等に於ける重機搬入搬出及び解体材の搬出の為）	総重量が最大 1.5 t までは通行可能です。