

道の駅あつみ移転整備事業
入札説明書等に関する第2回個別対話への回答

令和5年8月

山形県鶴岡市

道の駅あつみ移転整備事業 入札説明書等に関する第2回個別対話結果

| No. | 議題 | 資料名 | 頁番号 | 該当箇所 | 民間事業者からの確認内容 | 回答 |
|-----|---------|-------|------|-----------|---------------------------------|--|
| 1 | 調整池について | 要求水準書 | P.41 | (5)雨水貯留施設 | 調整池を設置する場合の条件等について指定はありますでしょうか。 | ・調整池の容積については、粗造成設計において河川管理者との協議を行い、参考資料(別添)に基づき1,109m ³ としています。要求水準書P.41「(5)雨水貯留施設」において、「約1,009m ³ を基本とし」とありますが、1,109m ³ を基本として提案してください。ただし、地下貯留型に限定するものではありませんので、別添資料を参考とし詳細は提案に委ねるものとします。 |